


120m2 autotallitila, U-arvo 116W/C. Lämmitystehotarve @-26 4750W. Eri pumppujen vertailua, copit ja antotehot otettu VTT:n tekemistä testeistä. Vain Toshiba 25:n data on Toshiba itse teettämästä testistä, muut Scanofficen. Toshiba molempien pumppujen puhallus 4/5. Kuvaajassa näkyy laitteiden kWh lukemat lämpötiloittain Oulussa (Oulun lämpötilojen frekvenssijakauma saatu Ilmatieteen laitokselta).



Vuotuinen lämmitysenergian kulutus laitteittain (tähän sisältyy myös lämmitys suorasähköllä kun pumpusta loppuu paukut):

Scanwarm 12	Mitsu 35	Toshiba 25	Panasonic HE12	Mitsu 25	Toshiba 35
6600 kWh	6726 kWh	6260 kWh	6590 kWh	6250 kWh	7130 kWh

Vähiten energiaa kulutti Mitsun FH25 (6250kWh) ja eniten Toshiba 35 (7135 kWh).